

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37, тел. 8 (3022) 23-08-08, ugrn\_chita@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Территориальный отдел надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г. Шилка,  
г. Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
673400 Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Советская, 52 Телефон: 4-41-71 Факс 8-30242-4-11-71, gpn\_nerchinsk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 22/ 1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Волочаевка Тумаевой Олесе Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Территориального отдела надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка и г. Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю № 22 от «19» февраля 2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «02» марта 20 21 г. по 15 ч. 00 мин. «02» марта 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка и г. Нерчинск по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Видуловым Антоном Олеговичем, муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Волочаевка по адресу: 673415, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Волочаевка, ул. Школьная, 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального бюджетного образовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Волочаевка Тумаевой Олесей Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Световой индикатор ИП (извещателя пожарного) в помещении кухни не работает. Шлейф № 6 (кухня) на контрольном приборе пожарном не стоит на охране.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.п а) п. 17.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.03.2022 г.	



2	Система автоматической установки пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в здании школы, смонтирована с нарушением требований нормативных документов (используется кабель марки КСПВ), что подтверждается приложением: № 1 к договору № 1908 от 21.08.2018 г. смета № 1871 на поставку оборудования и монтаж пожарной сигнализации. В системе пожарной сигнализации школы необходимо применять кабель нг(А)-FRLS.	<b>ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103</b> Федерального закона от 25.04.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», <b>п. 54</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.4.1, таблица 1, п.6, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные линии, Требования пожарной безопасности.	01.03.2022 г.	
---	--	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Дудинка и г. Нерчинск по пожарному надзору Викулов А.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » 03 20 21 г.  
(дата)



Предписание для исполнения получил:

Директор Шилкина О.В.  
(должность, фамилия инициалы)

И.И. Викулов  
(подпись)

« 18 » марта 20 21 г.  
(дата)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору